

太阳能产品认证证书

证书编号: CQC16024143252

申请人名称及地址

苏州欧姆尼克新能源科技有限公司
苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A4幢314室

制造商名称及地址

苏州欧姆尼克新能源科技有限公司
苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A4幢314室

生产企业名称及地址

苏州欧姆尼克新能源科技有限公司 (V018967)
苏州工业园区金海路16号南门二楼

产品名称和系列、规格、型号

光伏并网逆变器

见附件

产品标准和技术要求

NB/T32004-2013 (IIIa, 不含低电压穿越试验)


认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合CQC33-461239-2013认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2016年05月03日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。



主任: _____



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

T 0003518



SOLAR PRODUCT CERTIFICATE

No.: CQC16024143252

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Omnik New Energy Co.,Ltd.
A4-314 No.218 Xinghu Street, BioBAY Park Suzhou China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Omnik New Energy Co.,Ltd.
A4-314 No.218 Xinghu Street, BioBAY Park Suzhou China

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Omnik New Energy Co.,Ltd. (V018967)
2nd Floor, No.16 JinHai Rd, Suzhou China

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

PV Grid-connected Inverter

See appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

NB/T32004-2013(IIIa, Without Low Voltage Ride Through Test)


CERTIFICATION MODEL

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of certification rules CQC33-461239-2013.

Date of issue: May.03,2016

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.




President:  Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
<http://www.cqc.com.cn>

T 0003518



太阳能产品认证证书

附录:


第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC16024143252

纸号: 3518

产品名称	光伏并网逆变器	产品型号	Omniksol-10 k-TL2
MPPT 电压范围 (V)	380-800	最大输入电流 (A)	14/14
输出电压等级 (V)	3/N/PE, 230/400	额定频率 (Hz)	50
最大连续工作电流 (A)	13.9	额定输出功率 (kW)	8.2
产品名称	光伏并网逆变器	产品型号	Omniksol-9k -TL2
MPPT 电压范围 (V)	380-800	最大输入电流 (A)	14/14
输出电压等级 (V)	3/N/PE, 230/400	额定频率 (Hz)	50
最大连续工作电流 (A)	13.8	额定输出功率 (kW)	8.1
产品名称	光伏并网逆变器	产品型号	Omniksol-8k -TL2
MPPT 电压范围 (V)	360-800	最大输入电流 (A)	14/14
输出电压等级 (V)	3/N/PE, 230/400	额定频率 (Hz)	50
最大连续工作电流 (A)	13.6	额定输出功率 (kW)	8.0

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:



中国质量认证中心

中国 北京 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



太阳能产品认证证书

附录:


第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC16024143252

纸号: 3518

产品名称	光伏并网逆变器	产品型号	Omniksol-6k -TL2
MPPT 电压范围 (V)	280-800	最大输入电流 (A)	11/11
输出电压等级 (V)	3/N/PE, 230/400	额定频率 (Hz)	50
最大连续工作电流 (A)	10.7	额定输出功率 (kW)	6.0
产品名称	光伏并网逆变器	产品型号	Omniksol-5k -TL2-3P
MPPT 电压范围 (V)	260-800	最大输入电流 (A)	11/11
输出电压等级 (V)	3/N/PE, 230/400	额定频率 (Hz)	50
最大连续工作电流 (A)	8.8	额定输出功率 (kW)	5.0

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任: _____



中国质量认证中心

中国 北京 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>